

SCAN: 601 LOTE: I BRASÍLIA-DF CEP: 70830-901 CGC: 00390857/0001-26 FONE: (061) 3312-4751				
TRANSMISSÃO DE FAX		DATA:	FAX Nº:	TOTAL PAG.:
		13/07/10	343/10	2
EMISSOR:		FAX EMISSOR:		TEL. EMISSOR:
SECRETARIA DE LICITAÇÃO		(61) 3312-4724		(61) 3312-4724
DESTINATÁRIO:		FAX DESTINATÁRIO:		TEL. DESTINATÁRIO:
CIRCULAR EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 31/2010		xxx		xxx

EM REFERÊNCIA AO **EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 31/2010**, QUE TEM POR OBJETO EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS RELATIVOS AO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EM COMUNIDADES RURAIS DIFUSAS, NO MUNICÍPIO DE REMANSO, NO ESTADO DA BAHIA, APÓS CONSULTA À ÁREA TÉCNICA ESCLARECEMOS:

PERGUNTA 1:

NAS CONCORRÊNCIAS 31/2010 E 36/2010 EXISTEM VÁRIOS ITENS DE MATÉRIAS, CORRESPONDENTES AOS MATERIAIS (TUBO EM POLIETILENO), ONDE NÃO FOI INFORMADO A CLASSE DE PRESSÃO. ENTENDEMOS QUE A CLASSE É PN 10. ENTENDIMENTO CORRETO?

RESPOSTA 1:

O ENTENDIMENTO NÃO ESTÁ CORRETO. SEGUE ABAIXO TABELA INFORMANDO AS CLASSES DE PRESSÕES DOS TUBOS DE POLIETILENO:

DIÂMETRO DO TUBO	CLASSE DE PRESSÃO
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 063 MM	PN 12,5
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 075 MM	PN 12,5
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 090 MM	PN 10
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 110 MM	PN 12,5
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 125 MM	PN 12,5
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 140 MM	PN 12,5
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 160 MM	PN 12,5
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 200 MM	PN 6
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 250 MM	PN 12,5
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 280 MM	PN 6
TUBO DE POLIETILENO PEAD PE-80 DN 300 MM	PN 12,5

PERGUNTA 2:

NA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA APRESENTADA PELA CODEVASF, SISTEMA 01 – POVOADOS DE NOVO MARCOS, ALGODÕES, ETC., EXISTE UM CONFLITO DE QUANTIDADES, ADUTORA DE ÁGUA TRATADA - ITEM 1.1.1 – LOCAÇÃO DA ADUTORA (20.425,03 M), ITENS 1.3.1 E 1.3.2 – CARGA E DESCARGA DE TUBO (13.020,00 M), ITENS 1.3.5 E 1.3.6 – ASSENTAMENTO DE TUBULAÇÃO (13.020,00 M), COM OS ITENS 1.7.1 E 1.7.2 - CADASTRO E TESTE DE REDE (20.425,03 M). OU SEJA, A QUANTIDADE DE LOCAÇÃO TEM QUE SER IGUAL A QUANTIDADE DE ASSENTAMENTO, QUE TEM QUE SER IGUAL A QUANTIDADE DE CARGA E DESCARGA, QUE TEM QUE SER IGUAL A QUANTIDADE DE CADASTRO E TESTE. PODEMOS OBSERVAR QUE AS QUANTIDADES SÃO DIVERGENTES. QUAL É A QUANTIDADE CORRETA PARA CADA ITEM CITADO: 20.425,03M OU 13.020,00M? NÃO PODE É FICAR COMO SE ENCONTRAM ESTAS QUANTIDADES.

RESPOSTA 2:

A QUANTIDADE CORRETA PARA CADA ITEM É 13.020,00M. O EDITAL FOI REPUBLICADO CONTENDO ESSA CORREÇÃO.

PERGUNTA 3:

APÓS DEFINIR A QUANTIDADE CORRETA DEVERÁ SER EFETUADA A CORREÇÃO NECESSÁRIA, POIS, NÃO PODEMOS LOCAR UMA QUANTIDADE, TRANSPORTAR, ASSENTAR, CADASTRAR E TESTAR OUTRA. NESTE CASO A EXTENSÃO DE LOCAÇÃO ESTÁ IGUAL AO CADASTRO E TESTE, PORÉM, DIFERENTE DA CARGA/DESCARGA, ASSENTAMENTO, ASSIM COMO TAMBÉM DO CADASTRO/TESTE.

RESPOSTA 3:

O ENTENDIMENTO ESTÁ CORRETO.

LUCIANA MOTA COELHO

CHEFE DA SECRETARIA DE LICITAÇÕES